

**ADVIES OMGEVINGSKwaliteit** op verzoek van de gemeente Zwijndrecht voor ondervermeld plan:

Datum aanvraag	:	29-10-2025
Datum vergadering	:	29-10-2025
Dossiernummer gemeente	:	Z2023-00000473
Samenwerking ID	:	SAM-198136
DSO nummer	:	
Adresgegevens object	:	Molenweg 8 2995 BL, Heerjansdam
Omschrijving werkzaamheden	:	uitbreiding van de dorpskerk
Dossiernummer DSL	:	ZWY24-0094-5

**Advies**

Akkoord onder voorwaarde(n)

**Plantoelichting en toelichting beoordelingskader**

De aangepaste voorstellen voor de wijze waarop de aansluitdetails zullen worden uitgevoerd bij de uitbreiding van de dorpskerk aan de Molenweg 8 zijn opnieuw in de vergadering van de commissie besproken.

De commissie is van mening dat de details in principe akkoord zijn.

Ze worden een verbetering gevonden ten opzichte van de eerder voorgestelde detaillering.

Deze nieuwe details zullen de monumentale waarden minder verstoren.

opgemerkt wordt nog wel:

-Detail 5. Hier wordt het u-profiel waarin het daklicht (glasplaat) wordt opgenomen niet in het bestaande metselwerk van de kerkbebouwing ingewerkt. Dit profiel wordt nu tegen het metselwerk aangebracht. Op deze manier ontstaat een meer reversibele oplossing.

-Detail 4. De architect geeft aan hier liever niet te kiezen voor een gelijke oplossing als bij detail 5. Het detail zoals nu getekend sluit wel erg moeilijk aan op de lekdorpel ter plaatse van het kozijn. De commissie betwijfelt of dit zo uit te voeren is. En ze is ook nog benieuwd naar het detail van de hoekoplossing waar beide details samenkomen.

**Namens de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.**